



Дистрибутивно подручје Ниш
Огранак Врање
Маричка 8, 17501 Врање
Наш број: Д.10.22-429403/2-25
Ваш број: 004176770 2025 08033 004 190 351 160
Датум: 24 -10- 2025

ГРАД ВРАЊЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
Краља Милана бр. 1
17500 Врање

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Врање, размотрио је ваш Захтев бр. Д.10.22-429403/1-25 примљен дана 23.10.2025. године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023, др. закон, 62/2023 и 94/24), чл. 8. и 86, Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 84/2023, 58/2025 и 67/2025), Правила о раду дистрибутивног система, Одлуке о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. године као и Одлуке о изменама и допунама одлуке о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-105334/1-21 од 31.01.2021. године, доноси се:

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ
за изградњу соларне електране „Минесо 1“ у КО Власе и КО Градња

На датој локацији постоје електроенергетски водови који се укрштају са планираном соларном електраном, а власништво су Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Врање и то:

- Надземни 35kV далековод „Владичин Хан-Власе“
- Надземни 10kV двоструки далековод „Стрешак-Девотин“ и „Власе 2“

Ситуација са геодетски уцртаним водовима је дата у прилогу.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

1.1. Према чл. 218. из Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 - др.закон, 40/2021, 35/2023 - др.закон, 62/2023 и 94/2024) у заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким или другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. Заштитни појас за 10kV надземне електроенергетске водове, са сваке стране вода од крајњег фазног проводника, за голе проводнике је 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра.

1.2. У заштитном појасу испод, изнад или поред електроенергетског објекта могу се градити објекти, изводити друге радње или засађивати дрвеће и друго растиње, ако те радње нису у супротности са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV, планским актом, наменом земљишта, прописима о изградњи објеката, условима прописаним законом и другим прописима.



- 1.3. У циљу заштите живота и здравља људи и безбедности енергетских објеката, власник или носилац других права на непокретности који намерава да изводи грађевинске радове у зони заштите енергетског објекта, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, дужан је да прибави сагласност енергетског субјекта.
- 1.4. У заштитном појасу забрањује се коришћење возила и механизације чије компоненте у раду крајњим тачкама прилазе енергетском објекту преносног система ближе од пет метара, односно ближе од два метра објекту дистрибутивног система, без присуства представника оператора тог система.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за одржавање ЕЕО СН и НН, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Врање, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за одржавање ЕЕО СН и НН, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Врање.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Врање. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023, др. закон, 62/2023 и 94/24), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност

С поштовањем,

М.П.

Директор огранка

Горан Николић, дипл. ек.

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

ПРИЛОГ: Ситуација на обухвату СЕ „Минесо 1“

