



Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално-стамбене делатности и
заштиту животне средине
ROP-VRE-21718 -CPI-2/2019
Број.351-667/2019-08/1
15.08.2019.године
В Р А Њ Е

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Града Врања, решавајући по захтеву инвеститора, [REDACTED], са седиштем у ул. [REDACTED] поднетог преко пуномоћника, дипл.инг.арх. [REDACTED] из Врања за издавање грађевинске дозволе, на основу чл.134.став 2, чл.135, 136 и 137 Закона о планирању и изградњи “Службени гласник РС” број 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), чл. 20, 21, 22 и 23 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (“Службени гласник РС” бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), чл.136. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС” бр.18/2016 и 95/2018), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“ 72/2018) и Решења Градске управе Града Врање о давању овлашћења под бројем 112-72-42/2019-05 од 28.05.2019.године, дипл.инг.арх.Радица Милић,доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ИЗДАЈЕ СЕ инвеститору, [REDACTED] [REDACTED], грађевинска дозвола за изградњу хидротехничких инсталација у ул. [REDACTED] у Врању на кат.парцели [REDACTED] КО [REDACTED] у Врању у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 и Плана генералне регулације Зоне 2 у Врању, и то изградња водоводне мреже на кат.парцели број 7988 КО Врање 1 од полиетиленских цеви ПЕХД ДН110 мм, у дужини од 270 м, које се укопавају на дубини од 1,30 м, и три противпожарна хидранта, изградња фекаалне канализације на кат.парцели број 7988, 8311 и 7805/39 КО Врање 1 у дужини од 475 м, од ПП или ПВЦ цеви за уличну фекалну канализацију УК ДН 200мм са минималном прстенастом крутошћу СН8 које се укопавају на дубини од 3-3,5м и изградња атмосферске канализације на кат.парцели број 7988, 7805/39, 7800/3 и 7800/4 КО Врање 1 у дужини од 460 м од цеви ПВЦ УК ДН250 мм, ПВЦ УК ДН400 мм и ПВЦ УК 600 мм са минималном прстенастом крутошћу, које се укопавају на просечну дубину од 1,8 м и 10 ревизиона окна.Категорија објекта је “Г” а класификациони број је 13%-222210-локални цевоводи за дистрибуцију воде и 87%-222311-спољна канализациона мрежа.

Овом грађевинском дозволом одобрава се изградња инфраструктурног објекта-хидротехничке инсталације, водовода, фекалне канализације и атмосферске канализације у ул. [REDACTED] у Врању у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 и Плана генералне регулације Зоне 2 у Врању.

Пројекат за грађевинску дозволу, Извод из пројекта и локацијски услови на основу којих се издаје ова грађевинска дозвола, саставни су део овог Решења.

Локацијски услови су под бројем [REDACTED] од [REDACTED] године.

Пројекат за грађевинску дозволу-главна свеска под бројем 120 од 13.08.2019.године, пројекат водоводне мреже под бројем 120/1 од 13.08.2019.године, пројекат фекалне канализације под бројем 120/2 од 13.08.2019.године и пројекат атмосферске канализације под бројем 120/3 од 13.08.2019.године, урађени од Предузећа за пројектовање и инжењеринг „ХИДРОМРЕЖА“ доо из Зајечара, одговорни пројектант је дипл.инг.грађ.Милош Величковић са лиценцом број 314 G941 08.

Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од Предузећа за пројектовање и инжењеринг „ХИДРОМРЕЖА“ доо из Зајечара, од 13.08.2019.године.

Предрачунска вредност објекта према пројекту за грађевинску дозволу је 17.206.805,39 динара.

Инвеститор је дужан да у складу са чл.31 Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС” бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), органу који је издао грађевинску дозволу пријави почетак грађења објекта, осам дана пре почетка извођења радова.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од дана правоснажности решења којим се издаје грађевинска дозвола.

О б р а з л о ж е њ е

[REDACTED] се је захтевом од 15.08.2019.године, обратио овом Одељењу ради издавања Решења о грађевинској дозволи за изградњу инфраструктурног објекта-хидротехничке инсталације у ул. [REDACTED] КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 и Плана генералне регулације Зоне 2 у Врању, и то изградња водоводне мреже на кат.парцели број 7988 КО Врање 1 од полиетиленских цеви ПЕХД ДН110 мм, у дужини од 270 м, које се укопавају на дубини од 1,30 м, и три противпожарна хидранта, изградња фекаалне канализације на кат.парцели број 7988, 8311 и 7805/39 КО Врање 1 у дужини од 475 м, од ПП или ПВЦ цеви за уличну фекалну канализацију УК ДН 200мм са минималном прстенастом крутошћу СН8 које се укопавају на дубини од 3-3,5м и изградња атмосферске канализације на кат.парцели број 7988, 7805/39, 7800/3 и 7800/4 КО Врање 1 у дужини од 460 м од цеви ПВЦ УК ДН250 мм, ПВЦ УК ДН400 мм и ПВЦ УК 600 мм са минималном прстенастом крутошћу, које се укопавају на просечну дубину од 1,8 м и 10 ревизиона окна.Категорија објекта је “Г” а класификациони број је 13%-222210-локални цевоводи за дистрибуцију воде и 87%-222311-спољна канализациона мрежа.

Уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи, инвеститор, Град Врање из Врања,поднео је следећу документацију:

1.Локацијске услове су под бројем [REDACTED] од [REDACTED] године

2.Пројекат за грађевинску дозволу-главна свеска под бројем 120 од 13.08.2019.године, пројекат водоводне мреже под бројем 120/1 од 13.08.2019.године,

пројекат фекалне канализације под бројем 120/2 од 13.08.2019.године и пројекат атмосферске канализације под бројем 120/3 од 13.08.2019.године, урађени од Предузећа за пројектовање и инжењеринг „ХИДРОМРЕЖА“ доо из Зајечара, одговорни пројектант је дипл.инг.грађ.Милош Величковић са лиценцом број 314 G941 08.

Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од Предузећа за пројектовање и инжењеринг „ХИДРОМРЕЖА“ доо из Зајечара, од 13.08.2019.године.

3.Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу хидротехничких инсталација у ул. [REDACTED]

[REDACTED] у Врању у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 и Плана генералне регулације Зоне 2 у Врању, под бројем 65/19 од 14.08.2019.године, урађена од Бироа за инжењеријске делатности „КСБ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Врања, вршилац техничке контроле је дипл.инг.грађ.Стојан Крмпот са лиценцом број 317 N997 15.

4.Доказ о власништву-Извод из листе непокретности број:14348 К.О.:ВРАЊЕ (1.) издата од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-04-076-11185/2019 од 29.07.2019.године, Извод из листе непокретности број:14398 К.О.:ВРАЊЕ (1.) издата од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-04-076-11185/2019 од 29.07.2019.године и Извод из листе непокретности број:14976 К.О.:ВРАЊЕ (1.) издата од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-04-076-11185/2019 од 29.07.2019.године;

5.Овлашћење инвеститора, подносиоцу захтева, дипл.инг.арх.Ани Ђерић под бројем сл.17/2019-30/МС од 19.07.2019.године;

6.Уплата накнаде за вођење ЦЕОП-а у износу од 5.000,00 динара од 09.08.2019.године.

7.Катастарско-топографски план урађен од Геодетског бироа „ГЕО МАПС“ из Врања оверен од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 955-169/2018 од 18.06.2018.године;

8.Копија плана под бројем 952-04-076-11185/2019 од 26.07.2019.године издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање;

10.Мишљење о усаглашености пројектно техничке документације са прописима из безбедности и здравља на раду у главном пројекту хидротехничких инсталација:водоводне мреже, канализационе мреже и атмосферске канализације у ул. [REDACTED] КО Врање 1 урађено од Друштва за безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара и екологију, превентивни инжењеринг за управљање ризиком EBS-4М доо из Врања под бројем 225/19 од 15.08.2019.године.

Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео сву потребну документацију из члана 135 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) то је решено као у диспозитиву овог Решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС-Јабланичком управном округу у Лесковцу у року од **8** дана од дана пријема истог. Жалба се подноси електронским путем преко **ЦИС-а**, таксирана са **480,00** динара административне таксе, уплатом на жиро рачун:**840-742221-843-57** са позивом на број **97 /47-114**.

Достављено: Инвеститору, Грађевинској инспекцији, имаоцима јавних овлашћења и архиви.

САВЕТНИК,
Радица Милић, дипл.инг.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Јована Антић, дипл.инг.арх.